



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Μπουράκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
E-mail: promithies1@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 17 / 06 / 2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6262

ΑΔΑ:

CPV: 35111500-0,
31625100-4,
79132000-8,
50413200-5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -71-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19 και από το Ν.4782/21.
2. Την υπ' αριθ. 19/14-6-2021 (Θέμα 2) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Χ6Τ46904Ρ-Ρ2Υ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 753/15-6-21 (ΑΔΑ: 6ΦΖΨ46904Ρ-ΑΦΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του Computer room, συντήρηση, πιστοποίηση & αποκατάσταση βλαβών

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α.Τεχνικές Απαιτήσεις

Α1.Αντικείμενο ανάθεσης

- Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης του Computer room με όγκο δωματίου 3,30 x 3,50 x4,50 =51,975m³.
- η αποκατάσταση βλαβών (καλωδίωση επιστροφών στις ζώνες, τερματισμός ζωνών και δοκιμές παράδοση σε κανονική λειτουργία) του συστήματος πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης
- η παροχή υπηρεσιών ελέγχου υδραυλικής δοκιμής και αντικατάστασης της Δεξαμενής

Α2. Υπηρεσίες και Συντήρηση

- Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και εναρμονισμένη με το μέσο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον τύπο, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο από πιστοποιημένες αναγνωρισμένες εταιρείες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου.
- Μετά το πέρας των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα χορηγηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από μηχανικό για την τήρηση και λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας.
- Με τον όρο συντήρηση, εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα ανταλλακτικά (τυχόν φθαρμένων εξαρτημάτων) που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, τον εντοπισμό και τη διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών, την αντικατάσταση

της δεξαμενής λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και ο εργαστηριακός-υδραυλικός έλεγχος.

- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων και από πιστοποιημένα αρμόδια άτομα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία είναι επιφορτισμένη με όλες τις διοικητικές τεχνικές ενέργειες που στοχεύουν στον έλεγχο, στη διατήρηση ή την επαναφορά ενός πυροσβεστήρα σε κατάσταση ικανή για να εκτελέσει τον προορισμό του. Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες που θα συμμετέχουν πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης/Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας τύπου ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
- Οι εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης του πυροσβεστήρα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218) καθώς και της με υπ'αρ. 15325/871/26-6-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Α3. Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε το σύστημα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, πυρόσβεσης, φωτισμού ασφαλείας να λειτουργεί καλώς και να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία ελέγχου.
- Η Δεξαμενή που θα αντικατασταθεί θα πρέπει να φέρει :
 - Ετικέτα ελέγχου, αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και η οποία δεν θα καλύπτει τις σημάνσεις του κατασκευαστή και επιπροσθέτως θα παρέχει τα εξής στοιχεία:
 - α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο με αρ. πιστοποίησης του αρμόδιου ατόμου,
 - β) ημερομηνία ελέγχου-συντήρησης ή/και αναγόμωσης (έτος-μήνας), ημερομηνία (έτος-μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία,
 - γ) όνομα, διεύθυνση και αρ. πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας. Η ετικέτα θα φέρει το ανάλογο χρώμα που ισχύει για το έτος της συντήρησης.
 - δ) τα αναγνωριστικά στοιχεία του πυροσβεστήρα (είδος, βάρος, αριθμός) τα οποία θα συνδέονται/αντιστοιχίζονται στο μητρώο συντήρησης που θα παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά τις κείμενες διατάξεις, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, προσωπικού & προς τρίτων ατόμων, που απαιτούνται για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων που ενδεχομένως να συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης είτε αποκατάστασης βλαβών/ζημιών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

A. Σύστημα Πυρανίχνευσης

- Έλεγχο στοιχείων πίνακας
- Έλεγχο - ρύθμιση τροφοδοτικού
- Έλεγχο καλής λειτουργίας πίνακας
- Έλεγχο κυκλωμάτων
- Έλεγχο συναγερμού και τελικών εντολών – λειτουργία φάρων

- Έλεγχο λειτουργίας Μπουτόν συναγερμού
- Έλεγχο - καθάρισμα ανιχνευτών θερμ/κων - καπνού
- Αντικατάσταση ανιχνευτών καπνού, σε περίπτωση βλάβης από οποιαδήποτε αιτία

Β. Σύστημα κατάσβεσης

- Έλεγχο λειτουργίας συστήματος
- Έλεγχο δικτύου
- Έλεγχο καλής λειτουργίας πίνακα κατάσβεσης
- Έλεγχο συνεργασίας με κεντρικό πίνακα
- Έλεγχο ακροφύσιων
- Έλεγχο περιεκτικότητας σε κατασβεστικό υλικό
- Έλεγχο μπαταριών

Γ. Φωτιστικά Ασφαλείας

- Έλεγχο λειτουργίας με ή χωρίς διακοπή παροχής

Δ. Αντλιοστάσιο- Δίκτυο Πυρόσβεσης

- Έλεγχο αυτόματης λειτουργίας αντλιών
- Μέτρηση ρευμάτων
- Έλεγχο δεξαμενής
- Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων καθώς και των συνδέσμων διαρροές και φθορές
- Έλεγχο και λίπανση βανών
- Έλεγχο τυχόν διαρροών στις σαλαμάστρες

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει:

- Βεβαίωση ελέγχου και αντικατάστασης δεξαμενής για την καλή και ορθή του λειτουργία
- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται ο τύπος της δεξαμενής που αντικαταστάθηκε καθώς και θα πιστοποιείται η καταλληλότητα της. Θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρεία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας, σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Μητρώο συντήρησης, υδραυλικού ελέγχου και αντικατάστασης της δεξαμενής του Computer room, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά :
 - Αριθμός σειράς φιάλης
 - Κατασκευαστής φιάλης-κατασκευαστής δεξαμενής ή προμηθευτής

- Περιεχόμενο είδος-βάρος
- Ημερομηνία κατασκευής
- Ημερομηνία ελέγχου (έτος, μήνας)
- Παρατηρήσεις ελέγχου για το υλικό γόμωσης, την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων
- την υδραυλική δοκιμή κλπ Ημερομηνία (έτος, μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη απαιτούμενη διαδικασία αναγόμωσης

Η συντήρηση αφορά τα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, πυρόσβεσης και φωτισμού με τα περιλαμβανόμενα σε αυτά υλικά και συσκευές όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α.Σύστημα Πυρανίχνευσης	Ποσότητα
Πίνακας πυρανίχνευσης Zeta Alarms	1 Τεμάχιο
Τροφοδοτικό 24VDC Περιλαμβάνεται στον πίνακα	1 Τεμάχιο
Αυτόματος Τηλεφωνητής SD1 MENVIER	1 Τεμάχιο
Ανιχνευτής συμβατικός καπνού EVC-P PROTEC	1 Τεμάχιο
Ανιχνευτής συμβατικός θερμοδιαφορικός EVC-HA2 PROTEC	1 Τεμάχιο
Κομβίο Συναγερμού CX3000 MENVIER	1 Τεμάχιο
Φαροσειρήνα συναγερμού FSL24 MENVIER	1 Τεμάχιο
Στεγανή Φαροσειρήνα Συναγερμού FSL24 IP65	1 Τεμάχιο
Β. Σύστημα Κατάσβεσης	
Πίνακας κατάσβεσης EX-PRO ZETA ALARM	1 Τεμάχιο
Ανιχνευτής συμβατικός καπνού EVC PROTEC	1 Τεμάχιο
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός EVCHA1 PROTEC	1 Τεμάχιο
Φωτεινή ένδειξη FL24 MENVIER	1 Τεμάχιο
Φαροσειρήνα συναγερμού FSL24 MENVIER	1 Τεμάχιο
Κουδούνι συναγερμού MBM-06 NITTAN	1 Τεμάχιο
Μπουτόν απενεργοποίησης	1 Τεμάχιο
Συστοιχία FM200 MOBIAK	
Γ. Φωτιστικά Ασφαλείας	
Φωτιστικό Ασφαλείας Συνεχούς λειτουργίας EL20 MENVIER	1 Τεμάχιο
Δ. Αντλιοστάσιο – Δίκτυο Πυρόσβεσης	
Αντλιοστάσιο MOBIAK	

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1899.01	0412.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	€ 6.659,00	€ 3.000,00
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	€ 7.791,03	€ 3.720,00
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο	
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Πέμπτη 01 / 07 / 2021, έως ώρα 11:00΄	
Ημερομηνία διαγωνισμού	Πέμπτη 01 / 07 / 2021, ώρα 12:00΄	
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)	

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- 1.ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
5. ΦΟΡΟΣ 4% (8% για ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)
6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

- 7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
- 8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ