



TOMY

1^η ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

Διοίκηση 2^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου | 1^η Τοπική Ομάδα Υγείας Κω

Δ/ση: Ασκληπιού 43, Πλατάνι, 853 00 – Κως | Τηλ.: 2242047372 | Email: tomy1kos@2dyra.gov.gr

Πληροφορίες: Καματερού Άννα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδικοβόθητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

Κως, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 680

ΠΡΟΣ:

Ενδιαφερόμενους προμηθευτές

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έλεγχο και συντήρηση κλιματιστικών :ροφίτες και επί-τοιχων οικιακών κλιματιστικών.

Σας προσκαλούμε όπως μας στείλετε προσφορά για τον **έλεγχο** και τη **συντήρηση κλιματιστικών**, που αφορά τις ανάγκες της 1^{ης} Τ.Ο.Μ.Υ. Κω.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις προσφορές σας **μέχρι την Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.**

Ακολουθεί η **τεχνική περιγραφή** με τις αναγκαίες υπηρεσίες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Υποσημείωση:

A. Απαραίτητο έγγραφο με την προσφορά: υπεύθυνη δήλωση, που θα αναγράφει ότι «οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής της υπ' αριθ. πρωτ.680_2021 συγκεκριμένης πρόσκλησης» και ότι «ο συντηρητής-τεχνικός κατέχει θα προσκομίσει στην 1^η Τ.Ο.Μ.Υ. Κω αντίγραφο άδειας τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων».

B*. Στο τέλος της εργασίας-συντήρησης ο τεχνικός-συντηρητής θα πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει και σφραγίσει το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού για κάθε κλιματιστικό που ελέγχει ξεχωριστά. Σχετικό πρότυπο φύλλου συντήρησης επισυνάπτεται παρακάτω.

Τιμολέων Κουτσουράδης

Ιατρός Παθολόγος
Συντονιστής 1^{ης} Τ.Ο.Μ.Υ. Κω



Συνημμένα: Τεχνική περιγραφή

Εσωτερική διανομή: Διοικητική Υπηρεσία 1^{ης} Τ.Ο.Μ.Υ. Κω



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	Γ ΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Έλεγχος και συντήρηση κλιματιστικών οροφής General (τύπου κασέτα)(on corridor)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
2.	Έλεγχος και συντήρηση επί-τοιχών οικιακών κλιματιστικών - TCL Elegant- 18 CHSA/ΧΑ31L (R32A) Indoor	ΤΕΜΑΧΙΑ	4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Στον έλεγχο και τη συντήρηση των κλιματιστικών περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Εξ άρμωση καλύμματος εσωτερικής μονάδας
2. Χημικός & μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείου εσωτερικού με τη χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων από τον ΕΟΦ
3. Καθαρισμός φίλτρων με τη χρήση κατάλληλων εγκεκριμένων σκευασμάτων από τον ΕΟΦ
4. Καθαρισμός καλυμμάτων και περσίδων αερισμού.
5. Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων & αποχέτευσης
6. Καθαρισμός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα
7. Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας
8. Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός έλεγχος μηχανήματος
9. Έλεγχος πιθανόν διαρροών ψυκτικού υγρού & αποκατάστασή τους
10. Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού L.P. & H.P.
11. Έλεγχος στήριξης, εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
12. Εκκίνηση - γενικός έλεγχος - παράδοση σε χρήση



B*.

Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού

A. Γενικά στοιχεία

1. Οδός/ Αριθμός/

Πόλη.....

.....

2. Είδος/ χρήση

κτιρίου.....

.....

3. Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου/

τηλέφωνο.....

B. Στοιχεία κλιματιστικού συστήματος

1. Αριθμός/ τύπος* εξωτερικών μονάδων	Αντλία θερμότητας αέρα - νερού Αντλία θερμότητας νερού - νερού Ψύκτης απορρόφησης VRF Αυτόνομα διαιρούμενα συστήματα
2. Αριθμός εσωτερικών μονάδων
3. Συνολική εγκατεστημένη ψυκτική/ ηλεκτρική ισχύς Εξωτερικών μονάδων Εσωτερικών μονάδων/..... kW/..... kW
4. Λειτουργία	1. Ψύξη 2. Ψύξη/ θέρμανση
5. Ψυκτικό μέσο	1. Νερό 2. Άλλο
6. Κατασκευαστής/ μοντέλο/ σειριακός αριθμός/.....
* Ο τύπος των εξωτερικών μονάδων σημειώνεται με «X»	

Γ. Εργασίες ανά εξωτερική μονάδα

α/ α	Είδος εργασίας	**
1.	Καθαρισμός εναλλακτών	
2.	Έλεγχος ψυκτικού μέσου (πληρότητα διαρροές, λίπανση, κ.λπ.)	
3.	Έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων	
4.	Ρυθμίσεις αποδοτικότητας	
5.	Λίπανση ρουλεμάν	
6.	Έλεγχος αντλιών	



TOMY
ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

7.	Λειτουργία επεξεργαστή ελέγχου μονάδας	
8.	Άλλες εργασίες	
** Οι εργασίες που έγιναν σημειώνονται με «Χ»		

Δ. Εργασίες ανά εσωτερική μονάδα

α/α	Είδος εργασίας	**
1.	Καθαρισμός φίλτρων	
2.	Έλεγχος ιμάντων	
3.	Καθαρισμός εναλλακτών	
4.	Έλεγχος δικτύου (μονώσεις, διαρροές, κλπ)	
5.	Άλλες εργασίες	
** Οι εργασίες που έγιναν σημειώνονται με «Χ»		

Ε. Μετρήσεις/ υπολογισμοί

Εξωτερική μονάδα:

1. Μέτρηση

θερμοκρασιών..... °C

2. Μέτρηση

πιέσεων..... Pa


3. Ηλεκτρική κατανάλωση

δικτύων.....Amp

4. Άλλα

στοιχεία.....

.....



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης