



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Α.Ο.Υ. Κω

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

E-mail: promithies3@lcros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 16/12/2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14992/20-12-2022

ΑΔΑ:

CPV: 42416100-6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -165-

1^η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19 και από το Ν.4782/21.
2. Την υπ' αριθμ. 28/3-11-2022 (Θέμα ΕΗΔ 4) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: 92^Α346904Ρ-Z61) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθμ. 1309/8-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΗ446904Ρ-P89) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
4. Την υπ' αριθμ 33/8-12-22 Θέμα ΕΗΔ 4 (ΑΔΑ: 6ΞΑΤ46904Ρ-ΗΕΚ) απόφαση Δ.Σ. περί επανάληψης διαγωνισμού.
5. Η υπ' αριθμ 12264/19-10-22 αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα.

Α ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
1	Ανελκυστήρας για την μεταφορά φορέων , στον εσωτερικό αίθριο χώρο του Νοσοκομείου (στην πλευρά των Τ.Ε.Π.)	1	29.950,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ : 1425Kg
- ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : 4300
- ΣΤΑΣΕΙΣ : 2
- ΕΙΣΟΔΟΙ : 1
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 0,63mm/sec

- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ : collective-selective simplex
- ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΑΤΩ
- ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 2:1
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ : 2800 X 2000
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ : 2300 X 1400

Άνω απόληξη φρεατίου από την πάνω ακμή του τελειωμένου δαπέδου της τελευταίας στάσης ,μέχρι την κάτω ακμή της οροφής του φρεατίου 3600mm. Κάτω απόληξη φρεατίου , από την ακμή του τελειωμένου δαπέδου της 1ης στάσης, μέχρι την πάνω ακμή του πυθμένα του φρεατίου: 1200mm. Τελικές διαστάσεις σύμφωνα με την τελική αποτύπωση.

1. Ο θάλαμος να είναι επιμελημένης κατασκευής, από λαμαρίνα γαλβανιζέ 1,5mm και επένδυση φορμάικα, χρώματος επιλογής μας, με γωνιές inox-satine.

Στη μία πλευρά να υπάρχει κουπαστή χειρολαβή και πολυστρωματικός καθρέπτης από εκεί και πάνω.

Να υπάρχει ψευδοροφή από inox-satine φωτιζόμενη με σποτάκια led.

Το δάπεδο να κατασκευαστεί από λαμαρίνα 0,8mm-MDF 22mm και να έχει επικάλυψη από πλακάκι γρανίτη 10mm.

Η πόρτα του θαλάμου να είναι αυτόματη δίφυλλη , τηλεσκοπική 1μμ inox-satine

2. Οι πόρτες των ορόφων να είναι αυτόματες ,Τηλεσκοπικές Δίφυλλες , inox-satine , με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα τους. Διαστάσεις 1000X2000

3. Οι οδηγοί για το έμβολο και το θάλαμο να είναι από προφίλ ειδικού χάλυβα 127x89x16.

Ψυχρής εξέλασης, φρεζαρισμένο στα άκρα , με τα απαραίτητα στηρίγματα, Φλάντζες και βίδες ψυχρής εξέλασης, φρεζαρισμένο στα άκρα , με τα απαραίτητα στηρίγματα, φλάντζες και βίδες

4. Να τοποθετηθεί ηλεκτρομαγνήτης για την απελευθέρωση του θαλάμου στους ορόφους.

5. Να τοποθετηθεί φωτοδιακόπτης ,για τη στάθμευση του θαλάμου στους ορόφους.

6. Το σασί θαλάμου να είναι επιμελημένης κατασκευής με τροχούς κυλίσεως.

7. Να τοποθετηθούν συρματόσχοινα για την ανάρτηση του θαλάμου μέσω της τροχαλίας του εμβόλου. Αριθμός Συρματόσχοινων : 6 Διάμετρος Συρμ/ων : Φ12mm.

8. Να τοποθετηθεί πίνακας χειρισμού, ηλεκτρονικός με micro-computer, που θα περιλαμβάνει, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως μετασχηματιστές , ρελέ , ανορθωτές, κτλ , μέσα σε ερμητικά κλεισμένο μεταλλικό κιβώτιο .

9. Η ηλεκτρική εγκατάσταση φρεατίου και μηχανοστασίου, να έχει την απαραίτητη καλωδίωση. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα σε κανάλια από P.V.C.

10. Η προστασία του κινητήρα να είναι με αυτόματο διακόπτη. Η Ενεργοποίηση του να δίνεται κατευθείαν από το τύλιγμα (ψυχροί αγωγοί) .

11. Οι μπουτονιέρες ορόφων να είναι από inox-satine με μπουτόν inox-satine , για κλήση του θαλάμου. Φωτεινό σήμα επιλογής , με ψηφιακή οροφοένδειξη στο ισόγειο και τόξα ανόδου-καθόδου, Με σύστημα Braille.

Επίσης να τοποθετηθεί κλειδαριά για αποκλειστική χρήση από τον τραυματιοφορέα.

12. Η μπουτονιέρα του θαλάμου θα είναι από inox-satine με τα αντίστοιχα μπουτόν inox ορόφων, ο διακόπτης στάσης , το μπουτόν στάσης , ο φωτισμός ασφαλείας, το μπουτόν κουδούνι και σε γραφή σύστημα Braille, θα υπάρχει ψηφιακή οροφοένδειξη, ένδειξη βάρους - υπερφόρτωσης και ενδοσυνεννόηση , με συσκευή τηλεφώνου.

13. Να τοποθετηθεί χειριστήριο για την συντήρηση εγκατεστημένο πάνω από το θάλαμο.

14. Να διαθέτει σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος Λειτουργίας.

15. Να υπάρχει φωτισμός στο φρεάτιο.

16. Να τοποθετηθούν ελαστικές επικαθήσεις θαλάμου 80*80 ACLA410

17. Να τοποθετηθεί πρεσοστάτης υπερφορτώσεις.

18. Να τοποθετηθεί αρπαγή ακαριαίας πέδησης που λειτουργεί σε περίπτωση θραύσης συρματόσχοινων και εξαρτήματα δοκιμής.

Μεταλλική Κατασκευή Φρεατίου

Η κατασκευή του νέου εξωτερικού ανελκυστήρα για φορεία να είναι 2 στάσεων και να έχει τις εξής διαστάσεις 2,80m βάθος – 2,00m πλάτος και ύψος 11m.

Να κατασκευαστεί από κοιλοδοκούς 100*100*3 , η όλη κατασκευή να κλειστεί από Υαλοσανίδα ειδική για εξωτερικούς ανελκυστήρες.

Το μηχανοστάσιο να τοποθετηθεί σε ειδική στεγανή πλησίον του νέου ανελκυστήρα .

Παρατηρήσεις:

Ο ανάδοχος θα έχει την απόλυτη υποχρέωση για την έκδοση όλων των νόμιμων άδειων σύμφωνα με τις σημερινές νομοθεσίες για όλη την κατασκευή του νέου ανελκυστήρα.

Επίσης η διάνοιξη της νέας πόρτας στον πρώτο όροφο καθώς και το φρεάτιο που θα σκαφτεί για το νέο ανελκυστήρα θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο νέος ανελκυστήρας να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την **ΚΥΑ οικ.Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/τ. Β'22-12-08)**.

Να δοθεί εγγύηση στα μηχανήματα 10ετη .

Απαραίτητο κρίνεται οι ενδιαφερόμενοι στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των ειδικών τοπικών συνθηκών και μετρήσεων

ΌΡΟΙ :

Ο ανάδοχος να έχει τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία για τις εργασίες, τα οποία να αποδεικνύονται με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Απαραίτητα δε με την προσφορά του θα πρέπει να προσκομισθούν:

α. άδεια κινητού συνεργείου από το Υ.Β.Ε.Τ.

β. κατάσταση μόνιμου τεχνικού προσωπικού (ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί), θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας.

Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα στην **ΚΥΑ οικ.Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/τ. Β'/22-12-08)**

Οι εργασίες θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης **με το αρμόδιο τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία**, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ' επέκταση του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος πρέπει να επεμβαίνει για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα παρουσιάζεται στους ανελκυστήρες μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε έκτακτο κάλεσμά του, από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος βρίσκεται εκτός Λέρου ο χρόνος αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης θα είναι εντός 9 ωρών.

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν εργαζομένους, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου.

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά : Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας –Τηλ. 2247360133

Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	7127.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	29.950,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	35.041,50 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 και έως ώρα 11:30
Ημερομηνία διαγωνισμού	Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 ώρα 12:30
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, σε ένα από τα κάτωθι: promithies@leros-hospital.gr ή promithies1@leros-hospital.gr ή promithies2@leros-hospital.gr ή promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή προσφερόμενου	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Συνολική τιμή
-----	-------------------------	----------	--------------	---------------

	είδους		χωρίς ΦΠΑ	

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Δ΄ Πληρωμές - κρατήσεις

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%
 ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% ΑΕΠΠ
 Χ/ΜΟ 3% ΑΕΠΠ
 ΟΓΑ 20% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 Χ/ΜΟ 3% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
 2% ΕΙΔ. ΚΩΔ. ΥΓΚΑ
 ΦΟΡΟΣ 4%

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Ε΄ Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΣΤ΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ , με δικαίωμα παράτασης έναν επιπλέον μήνα έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.

Κανόνες Δημοσιότητας

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ))

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital .gr](http://www.leros-hospital.gr) στην διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί